

ПАМЯТКА ОФОРМЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОИСТОЧНИКА К РАБОТЕ В ОЗП

Проверке готовности к работе в ОЗП подлежат теплоисточники с установленной мощностью 50 кВт и более независимо от мощности установленных в них котлов с принудительной циркуляцией теплоносителя, осуществляющие теплоснабжение объектов жилищного фонда, социального и культурно-бытового назначения, учреждений образования, а также теплоисточники мощностью 100 кВт и более независимо от мощности установленных в них котлов, за исключением отпускающих тепловую энергию на технологические нужды.

В состав комиссии по проверке готовности теплоисточников к работе ОЗП в обязательном порядке включаются: руководители и другие ответственные должностные лица организации, имеющей в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) теплоисточник, представитель органа Госэнергонадзора; для теплоисточников, отапливающих жилищный фонд (кроме теплоисточников ГПО «Белэнерго» и Минжилкомхоза) также представитель районной (городской) организации жилищно-коммунального хозяйства местного исполнительного и распорядительного органа.

Проверка готовности теплоисточников к работе в ОЗП должна быть проведена не позднее 1 октября текущего года.

Готовность теплоисточников к работе в ОЗП признается только единогласным решением всех членов комиссии, которое оформляется **актом проверки готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период** и наличием заключения Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госпромнадзор) о готовности к работе в ОЗП поднадзорного Госпромнадзору котельного оборудования теплоисточника единичной мощности 100 кВт и выше и суммарной мощности 200 кВт и выше.

Акт проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП, с прилагаемым к нему заключением Госпромнадзора, является неотъемлемой частью паспорта готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период. Оформление акта проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП возможно только при полном и своевременном **(до 20 сентября текущего года)** выполнении всех условий готовности.

На основании акта проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП в период до 1 октября текущего года оформляется **паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП**. Оформляет паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП организация, на балансе которой находится теплоисточник.

Паспорт готовности теплоисточника к работе в ОЗП подписывается руководителем организации - владельца теплоисточника, руководителем территориального структурного подразделения органа Госэнергонадзора, регистрируется в органе Госэнергонадзора и действителен только при наличии акта проверки готовности теплоисточника к работе в ОЗП.

Регистрация паспортов готовности теплоисточника к работе в ОЗП проводится в соответствии с графиком регистрации, составленным органом Госэнергонадзора и утвержденным местным исполнительным органом власти. В мобильном приложении единого портала электронных услуг Е-паслуга выполняется процедура регистрации (код услуги 548.3.10.1)

Не допускается оформление паспорта готовности теплоисточника к работе в ОЗП после 1 октября года текущего года.

За несвоевременную подготовку к ОЗП руководитель организации - владельца теплоисточника несет ответственность в соответствии с законодательством.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ОЗП
(для потребителей тепловой энергии, имеющих собственный теплоисточник
мощностью 50кВт и более)**

1. Заявка на вызов представителя энергогазнадзора на руководителя районной энергогазинспекции.
2. План мероприятий по подготовке к работе в ОЗП.
3. Приказ о создании комиссии по проверке выполнения условий готовности к работе в ОЗП.
4. Сведения об организации эксплуатации теплоустановок с приложениями.
5. Акты гидравлических испытаний тепловой сети.
6. Акты гидравлических испытаний трубопроводов и оборудования котельной, элеваторных узлов, системы отопления, калориферов, водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения, системы горячего водоснабжения (при их наличии).
7. Акты химической или механической очистки водоподогревателей (при их наличии).
8. Акты промывки трубопроводов и оборудования котельной, элеваторных узлов, системы отопления, калориферов, водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения, системы горячего водоснабжения (при их наличии).
9. Акт проверки готовности теплоисточника.
10. Заключение Госпромнадзора (для теплоисточников, поднадзорных Госпромнадзору).

Примечание.

Гидравлические испытания элеваторных узлов, системы отопления, калориферов, водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения, системы горячего водоснабжения проводятся **ежегодно**.

Ежегодно после окончания отопительного периода отопительные системы, трубопроводы и калориферы систем вентиляции должны быть **промыты водой**, подаваемой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3-5раз. При этом должно быть достигнуто полное осветление воды. **Не реже одного раза в 4 года** необходимо проводить их **гидропневматическую промывку**. ТКП 458-2012 п.20.9.

Ивьевская районная
энергогазинспекция